산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	**보도자료**	대한민국 대전환 한국판뉴딜

2021년 8월 2일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 8.2(월) 오전 09시 30분 이후 보도 가능)

배포일시	2021. 7. 30(금)	담당부서	산업재난담당관실, 에너지안전과
담당과장	이상욱 과장 044-203-5580 홍순파 과장 044-203-5270	담 당 자	전판석사무관 044-203-5581 최재영사무관 044-203-5272

문승욱 산업부장관, 코로나19 생활치료센터 방문

- **안성 생활치료센터 방문, 격려품을 전달하고 의료진 등 관계자 격려**
- **향후 1주일간 전국 모든 생활치료센터의 전기설비와 냉동설비 점검**

□ 문승욱 산업통상자원부 장관은 경기도가 운영중인 코로나19 '안성 생활치료센터'를 방문하여 격려품 전달과 의료진과 지원인력 등 관계자를 격려하고 현장의견을 청취하였음

< 안성 생활치료센터 방문 개요>

○ 일시 : **'21. 8. 2(월), 09:30～10:00**
○ 장소 : **안성 생활치료센터(종합상황실)**
○ 참석 : **(산업부) 문승욱 산업통상자원부 장관, 산업재난과장**
(현 장) 경기도 행정부지사, 센터장, 표준협회 회장 등

○ 문장관은 이 자리에서 센터운영에 힘쓰고 있는 경기도와 강남병원(전담병원) 등의 의료진과 지원인력의 노고를 치하하고, 인재개발원을 치료센터로 내어준 한국표준협회에 감사를 표하였음

* 최근 전국적인 코로나19 확진자의 급증으로 생활치료센터확충에 민간부분의 동참 필요성 증대

□ 문승욱장관은 생활치료센터는 무증상·경증환자를 적절히 치료하여 중증환자로 악화되는 것을 방지하고 일상으로 조기에 복귀시킴으로서 의료체계의 부담을 줄여 주는 등 코로나19 극복의 핵심 요소라고 강조하면서,

○ 의료진과 종사자 모두 "코로나와의 전쟁에서 국민의 생명과 우리경제를 살리는 최전선을 지키고 있다는 자부심을 지니고 향후에도 많은 노고를 부탁"한다고 관계자들을 재차 격려하였음

□ 아울러, 문장관은 최근 폭염에 따른 전력사용량 급증 등으로 인해 생활치료센터 내 정전사고가 발생하지 않도록, 전기설비 등에 대한 철저한 안전관리 필요성을 강조하면서

○ "전기·가스안전공사 등의 협조를 통해 전국 65개 생활치료센터의 전기설비 및 냉동설비 등에 대한 안전점검*(8.2~8.6, 5일간)을 실시하여 입소자들이 불편을 겪는 일이 없도록 할 계획"이라고 밝혔다

* (전기분야) 변압기, 개폐기 등 (가스분야) 냉동공조설비, 가스경보기, 차단기 등



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 산업재난담당관실 전판석 사무관(☎ 044-203-5581)이나 에너지안전과 최재영 사무관(☎ 044-203-5272)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임1 행사 개요

□ 일 시 : '21. 8. 2(월) 9:30~10:00 ※ 복장 : 민방위복

□ 장 소 : 표준협회 인재개발원 생활치료센터(안성)

□ 참 석 ※ 코로나19 상황 고려 참석인원 최소화

○ **(산업부)** 장관님, 산업재난과장

○ **(현 장)** 경기도 행정1부지사, 센터장, 표준협회 회장(강명수) 등

□ 시간계획(30분)

시 간	내 용	장소	비 고
09:30~09:35(5′)	▪ 센터 운영현황 보고	종합상황실(2층)	센터장
09:35~09:40(5′)	▪ 당부말씀 및 격려품 전달		장관님 → 센터장
09:40~09:45(5′)	▪ 현장(상황실) 확인 * 치료실(환자숙소)은 접근불가		참석자 전원
09:45~10:00(15′)	▪ 참석자 환담 – 치료센터 현장의견 청취 (1층 교수휴게실)	교수휴게실(1층)	장관님, 치료센터 관계자, 표준협회 회장

※ 종합상황실 : 센터 운영현황판이 있으며, 의료진과 행정인력 근무장소

붙임2 생활치료센터 전기설비 등 점검계획

1. 개요

□ 점검기간 : **2021. 8. 2(월) ~ 8. 6(금)** / 5일간

□ 점검대상 : 전국 생활치료센터 **65개소**(수도권 49개소, 비수도권 16개소)

< 코로나19 생활치료센터 현황 >

구분	시설현황(개소)	구분	시설현황(개소)
서울	21	경기북부	3
부산·울산	4	강원	2
대구경북	1	충북	3
인천	5	전북	-
광주전남	2	경남	3
대전세종충남	6	제주	1
경기	14	**계**	**65**

□ 점검방법 : 생활치료센터 특성상 **시설관리자 입회하에 점검 실시**

2. 중점 점검사항

□ **(전기분야)** 의료장비 사용, 여름철 폭염 등 전력사용량 증가에 따른 정전사고 예방을 위해 **중요 전기설비에 대한 안전관리실태 점검**

○ 전기설비 용량(변압기 등) 대비 **최대수요전력 관리실태**

○ 의료장비, 냉방기기 사용 증가에 따른 **전기사용량 적정유무* 확인** 등

* 과부하 보호용 전기차단기 오동작(off) 예방 점검

□ **(가스분야)** 냉동공조설비 시설관리 현황, 관련 안전장치 설치여부 등 **가스누출, 화재 위험성 점검**

○ 냉동공조설비 안전관리자의 **안전관리업무수행 적정성** 확인

○ 가스경보기, 차단기 등 **가스안전 장치 설치 및 정상동작 여부** 등

<참고> 1. 전기설비 안전점검 체크리스트
2. 가스설비 안전점검 체크리스트

참고 1 전기설비 안전점검 체크리스트

시설명 : 점검일 : 2021년 월 일

점검 항목	점검 체크리스트	점검결과	
		적정	부적정
전기안전관리자 직무고시에 따른 전기설비 안전관리업무 수행의 적정성 여부(전기안전관리법 시행규칙 제30조)	측정 주기별 외관 점검 및 부하측정 이행 여부		
	저압 전기설비 점검 이행 여부		
	고압 전기설비 점검 이행 여부		
	변압기 점검 이행 여부		
	계전기 및 차단기 동작시험 이행 여부(연차)		
	예비발전설비 점검 이행 여부		
	적외선 및 전원품질분석 여부		
고압 이상 전기설비	변압기 용량대비 최대수요전력 적정 여부		
	변압기 제2종 접지선 누설전류 측정		
	변압기 및 특고압설비 접속부 이상 발열 여부		
	특고압(VCB) 및 저압(ACB)차단기 과전류계전기 Tap 설정 적정성 여부		
	위험표지판 부착 및 출입문 잠금장치 상태		
저압 전기설비	옥내배선상태(규격전선 사용 여부 및 전선피복상태)		
	배분전반 및 전기기계기구의 금속제 외함 접지상태		
	누전차단기 및 차단기(개폐기) 설치방법 적정 여부		
	차단기 단자 파손, 탄화, 이음 및 과열 여부		
	멀티콘센트의 문어발식 및 난잡배선 사용 여부		
	전기사용시설 주변 인화물질 적재 여부		
발전설비	발전기 운용상태 점검 및 관리 상태		

참고2 가스시설 안전점검 체크리스트

시설명 : 점검일 : 2021년 월 일

분야	점 검 항 목	점 검 결 과	
가스 안전 관리	(1)가스누출경보차단장치 및 가스누출 자동차단기가 설치되어 있는가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(2)가스배관에 손상이 없으며, 비눗물 등을 활용하여 가스누출여부를 정기적으로 확인하고 있는가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(3)보일러와 배기통이 정상적으로 연결되어 있으며, 급기구와 환기구는 막힌 곳이 없는가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(4)LPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며, 보관상태가 적절한가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(5)연탄·도시가스· LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 정기·수시 점검을 받고 있는가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(6)냉동제조시설 자동제어장치 작동상태 및 설정치는 적정한가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치
	(7)냉동제조시설 안전장치 부착위치 및 작동압력은 적정한가?	결 과	□양호 □미흡 □해당 없음
		사 유	
		조치 사항	□조치완료 □추후조치