지식경제부 Ministry of Knowledge Economy
보도참고자료
http//www.mke.go.kr
자료문의 : 전력산업과 엄찬왕 과장, 김재하 사무관(2110-5475)

# 연평도 폭격관련 전력설비 피해상황

## □ 연평도 피해현황

○ 발생일시 : '10. 11. 23(화) 14: 34경
○ 연평 3개 배전선로중 2, 3번 배전선로 화재 피해로 전체 924호중 420호 정전 피해(45%)
○ 연평 내연발전소 5기 정상 가동 가능, 현재 250KW 발전

## □ 복구계획

○ 현지 발전소직원은 발전소 주변 산불 진화중이며 현장은 출입 통제중
○ 한전 인천본부에서 긴급 복구자재, 비상발전기 확보 및 장비·협력업체 동원태세 구축하여 비상복구 준비 완료
○ 해군부대와 긴급자재 운송 협의중에 있고, 상황이 좋아지면 연평도에 상륙하여 신속히 복구 계획임