

● **산업통상부공고 제2026-259호**

「고압가스안전관리법」 제22조의2에 따라 상세기준 개정사항을 승인·공고합니다.

2026년 4월 7일

산업통상부장관

< 상세기준(개정) >

분과	코드번호	코드명	기준내용
가스용품 중 가스기기	AA336	그 밖의 배관용 밸브 중 황동볼밸브 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
	AA437	용접 절단기용 액화석유가스 제조의 시설·기술·검사 기준	개정
일반도시 가스사업· 충전·천연 가스 외 제조	FS551	일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 기준	개정

※ 개정된 상세기준의 세부내용은 가스기술기준정보시스템(cyber.kgs.or.kr/kgscodex.do)을 참조하여 주시기 바라며, 기타 문의사항은 산업통상부 자원안전팀(☎ 044-203-5182) 또는 가스기술기준위원회 사무국(☎043-750-1320, 1322)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

< 상세기준 제·개정안 주요내용 >

구분	주요내용	비고
가스용품 중 가스기기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정기품질검사 시 황동볼밸브의 몸통 두께 적합 여부 검사 항목 추가(AA336) <ul style="list-style-type: none"> - 정기품질검사 시 항목 내 몸통 두께에 대한 적합 여부를 추가하여 제조 단계에서 구조적 안전성 검증을 강화 ○ 수입 용접 절단기용 조정기의 제조국 표시 사항 신설(AA437) <ul style="list-style-type: none"> - 현행 표시 기준 내 제조국명 정보를 추가하여 국내외 제조품에 대한 식별 체계를 강화 	AA336 AA437 (총 2종)
일반도시가스 사업·충전· 천연가스 외 제조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철도 횡단 매설배관의 보호조치 방법 합리화(FS551) <ul style="list-style-type: none"> - 철도를 횡단하여 배관을 설치하는 경우 배관 보호조치 방법으로 가스안전공사의 안전성평가 결과에 따른 안전관리 조치를 추가 	FS551 (총 1종)